



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/23
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
"Módulos Agro-veterinarios de Aulas para Docencia y Desarrollos Productivos"
(UNNE), Corrientes, Provincia de Corrientes**

CIRCULAR CON CONSULTA N° 7

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente circular con la siguiente disposición:

A la pregunta:

1. PIEL DE VIDRIO: ante la consulta a diferentes proveedores de carpinterías, el sistema de vidrio estructural DVH solicitado en pliego de especificaciones técnicas (página 21, del archivo pdf): 15.14. (SPV) - Cerramiento compuesto por sistema de piel de vidrio con perfilería aluminio Aluar-anodizado natural (15 micrones)- (cant: 1). Sistema de vidrio estructural DVH: Stop Sol Gris 6 mm. Termoendurecido más cámara de aire de 12 mm- Mas vidrio Float incoloro de 6 mm. Termoendurecido. El mismo se encuentra con disponibilidad muy limitada, por lo que los proveedores no nos pueden brindar presupuesto. Se solicita se prevea dicha dificultad y nos permita poder considerar una opción alternativa para cotizar.

Se responde:

1. La consulta respecto a alternativa de cotización del sistema de Piel de Vidrio no representa un cambio en la esencia misma del proyecto y como alternativa de cotización estaría en responsabilidad del oferente.

CORRIENTES, 08/08/2023


Ing. FABIO ZENIQUEL
Subsecretario de Infraestructura
Construcciones Universitarias
UNNE