

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 02
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2025
Expediente EXP - 2025 - 29901 # UNNE
Obra: “REMODELACIÓN NÚCLEOS SANITARIOS PLANTA BAJA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS – CENTRO CULTURAL UNNE”

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 7º C.E. del Pliego de Cláusulas Especiales, se emite la presente CIRCULAR con la siguiente disposición:

Se deja constancia que en la **Losa** sobre sector Mantenimiento y Baño accesible, a ejecutarse a nueva, debe tenerse en cuenta el desagüe pluvial de la misma por medio de pileta de patio abierta en la estructura de la misma losa, con los desagües a las bajadas correspondientes. Asimismo, debe considerarse incluida la impermeabilización total de la superficie de dicha losa y sus conexiones.

Corrientes, 22/12/2025

DIRECCIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO-D.G.I.E.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA-D.G.I.E.

