



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/23
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
"Módulos Agro-veterinarios de Aulas para Docencia y Desarrollos Productivos"
(UNNE), Corrientes, Provincia de Corrientes

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 3

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente circular con la siguiente disposición:

A la pregunta:

Por medio de la presente se solicita las siguientes aclaraciones con respecto a la Licitación de referencia:

1. **Solados:** Adjuntar Plano de Solados de los diferentes niveles. Solo se encuentra en pliego el de planta baja.
2. **Conexiones:** especificar y adjuntar detalles respecto a la conexión del módulo a ejecutar, con construcciones existentes aledañas.
3. **Accesos:** indicar tipo y terminación de solado en el área de acceso; ya que solo se indica la marquesina pero no especifica tipo y área de solados.
4. **Exteriores:** indicar si se debe intervenir en áreas exteriores, aledañas al edificio a construir. Si es así especificar qué tareas deben realizarse.
5. **Marquesina de Acceso:** adjuntar detalle del mismo.
6. **Cielorrasos:** Adjuntar Plano de Cielorrasos de los diferentes niveles.
7. **Cielorrasos:** En planos de Núcleos húmedos indica cielorraso de placa de yeso resistente a la humedad; en pliego de especificaciones técnicas indica cielorraso de placa de yeso desmontable en locales sanitarios. Especificar qué tipo de cielorraso debe considerarse en los locales sanitarios.
8. **Mamposterías:** Adjuntar plano de muros, indicando su tipología y ubicación.
9. **Vidrios:** en planilla de carpinterías y en pliego de especificaciones técnicas, en las Ventanas (tipo V1 a V4) indica Vidrios triples transparentes, especificar qué tipo de vidrio y espesor se debe cotizar.
10. **Baranda:** Adjuntar detalle y especificaciones de la baranda de doble y triple altura en el 1er y 2do piso.
11. **En los locales Aulas,** se indica una superficie de 1 metro de ancho x 7,10 / 7,20 mtrs de largo. Especificar qué indican y adjuntar detalle del mismo.
12. **Sistema de elevación de agua y presurización incendios:** se solicita especificaciones técnicas del sistema de elevación y de presurización a cotizar.
13. **Instalación contra incendios:** se solicita plano con distribución de cañerías del sistema, con especificaciones de diámetros, ya que no figura en los planos de incendios.

Se responde:

Punto 1. **Solados:** Solo se incluye plano de detalles de solados de planta baja ya que en los demás niveles se utiliza un solo modelo de piso detallado en Pliego de Especificaciones Técnicas – Ítem N° 8.1.

Ing. FABIO ZENIQUEL
Subsecretaría de Infraestructura
y Construcciones Universitarias
UNNE



Punto 2. Conexiones: El módulo a ejecutar es independiente de las construcciones aledañas, solo debe preverse la reconstrucción de zonas o elementos de estas construcciones aledañas que fueran afectadas por la obra de referencia.

Punto 3. Accesos: Se adjunta plano de Detalle de Solados con el agregado de dimensiones de los solados de acceso y veredas perimetrales a considerar.

Punto 4. Exteriores: Con respecto a los trabajos de áreas exteriores se deberá trabajar en la ejecución de veredas perimetrales indicadas en plano de solados planta baja y en todo lo existente que fuera afectado por la obra contratada debiendo restituir a las condiciones previas a la realización de la misma.

Punto 5. Marquesina de Acceso: Se incorpora Plano Detalle N° AR 51.

Punto 6. Cielorrasos: Se adjunta Plano Detalle con el agregado de descripción.

Punto 7. Cielorrasos: Son válidas las características expresadas en Pliego de Especificaciones Técnicas – Ítem N° 14.2.2.

Punto 8. Mamposterías: Son válidas las características expresadas en Pliego de Especificaciones Técnicas, debiendo ejecutarse Mampostería Doble en Elevación en todo el perímetro exterior del edificio.

Punto 9. Vidrios: Los vidrios a utilizar son los especificados en Pliego y Planillas. Vidrios Triples (4 mm de espesor) Transparentes.

Punto 10. Baranda: El plano con el detalle correspondiente a barandas es el Plano N° AR 32

Punto 11. La superficie indicada corresponde a elevación del solado del nivel correspondiente a +0,20 m.

Punto 12. Sistema de elevación de agua y presurización incendios: Se aclara que el Servicio de Incendios no lleva sistema de presurización.

Punto 13. Instalación contra incendios: se adjunta plano con el agregado de distribución de cañerías.

Corrientes, 31/07/2023.

Ing. FABIO ZENIQUEL
Subsecretario de Infraestructura
y Construcciones Universitarias
UNNE